

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 127

236000 г. Калининград
ул. Чекистов, 10

телефон: 934980

от «30» апреля 2014 г.
Исх. № *42-ц*

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Калининградской области
Груничевой Т.П.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении предписания



В ответ на предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области № 168, полученное 26 апреля 2013 года, сообщая следующее:

По п.1 п.5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части обеспечения выполнения требований к внутренней отделке стен помещений – силами и средствами родителей воспитанников и сотрудников детского сада произведен косметический ремонт спален 1-й младшей и 1-й старшей групп, стены в игровых 1-й младшей, 1-й старшей, подготовительной логопедической групп приведены в соответствие нормам. Ремонт спальни подготовительной логопедической группы запланирован на июнь текущего года.

По п.2 п.5.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части обеспечения выполнения требований к внутренней отделке потолков в помещениях – отремонтирована мягкая кровля детского сада, устранены источники протечек в игровом помещении подготовительной логопедической группы, в приемных 2-й младшей, 3-й средней групп, на лестничной площадке, целостность покрытия потолков приведена в соответствие требованиям.

По п.3 п.5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части обеспечения выполнения требований к полу помещений – ремонт пищеблока был внесен в перспективный план учредителя на 2014 год, но из-за недостаточного финансирования муниципалитетом отложен на следующий год. Ремонт прачечной также

внесен комитетом по образованию администрации городского округа «Город Калининград» в перспективный план. Копию финансового обеспечения мероприятий ведомственной целевой программы комитета по образованию на 2014 год прилагаю.

По п.4 п.3.3,3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части соответствия требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий – произведена замена осветительной арматуры и ламп в приемной средней группы, качество искусственного освещения улучшено.

По п.5 п.18.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в части требований к сухой химической чистке ковров – произведена химическая чистка ковровых покрытий помещений детского сада, находящихся в пользовании более 1 года. Копии актов выполненных работ прилагаются.

Для исполнения пунктов предписания в виду отсутствия в необходимом количестве собственных средств администрация ДОУ обращалась в устной и письменной форме к учредителю и в Городской Совет депутатов Калининграда с просьбой выделить необходимые средства. Копии обращений прилагаются.



Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 127

С.Ю. Гребенчук