

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УГПНиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Озёрная, д.31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» УГПНиПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236000, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail:

ogpn.cent@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 41/1/52

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребенка детскому саду №127

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору № 41 от «16» 02. 2015 г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«24».02.2015 с 10 час. 00 мин. до 13 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

«27».02.2015 с 10 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

«12».03.2015 с 14 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена проверка главным специалистом ОНДиПР Центрального района городского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы -государственным инспектором городского округа

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

«Город Калининград» по пожарному надзору Беляковой Ириной Николаевной в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада №127, находящегося по адресу: Калининград, ул. Чекистов,10

совместно с Заведующей д/садом Гребенчук Светланой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Среды устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (да/нет) о выполнении (указаны - если только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Расстояние от наружной эвакуационной лестницы, ведущей из помещения №25 на 2-м этаже в соответствии с экспликацией внутренних помещений на улице, до оконных проемов составляет менее 1 метра (п. 33 ППР в РФ; п. 6.30 СНиП 21-01-97) - Согласно утвержденного и согласованного перспективного плана (дополнения), срок устранения 2016 г.</p>	<p>п.33 «Правила противопожарного режима» - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p> <p>п. 6.30 СНиП 21-01-97 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.</p>	14.01.2017
---	---	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД Центрального района городского округа
«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской
области - государственный инспектор городского округа
«Город Калининград» по пожарному надзору Белякова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«12» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

Заведующая д/садом Гребенчук Светлана Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2015г.

№ документа	Дата документа	Исполнитель	Срок исполнения